

Im Jahr 2018 ereigneten sich folgende punktuelle Störungen mit Auswirkungen für die Kunden:

Datum	Dauer	Spannung	Anlage	Ursache
17.01.2018	120 Min.	10 kV	Sapünerleitung	Schneeabwurf
18.01.2018	105 Min.	0.4 kV	Banhofstrasse, Lünen	Schneeabwurf
25.02.2018	540 Min.	0.4 kV	Unterdorfstrasse, Castiel	Kabelschaden
25.07.2018	90 Min.	0.4 kV	VK Belmont- Haus Grünegg	Grabarbeiten
22.08.2018	75 Min.	0.4 kV	VK Schulhaus- Erika und Holzmeise	Grabarbeiten
13.09.2018	120 Min.	0.4 kV	VK Betonwerk- Schiesstand	Grabarbeiten
12.10.2018	180 Min.	0.4 kV	Gebiet Palätsch	Brand
27.10.2018	49 Min.	10 kV	Sapünerleitung	Schneeabwurf
27.10.2018	660 Min.	10 kV	Fatschelerleitung	Schneeabwurf
28.10.2018	900 Min.	0.4 kV	TS Gmeisand- FL Dorf Molinis	Mastbruch Freileitung
29.10.2018	900 Min.	10 kV	Sapünerleitung	Leiterbruch nach Baum in Leitung
10.12.2018	360 Min.	10 kV	KW Litzirüti- Bhf. Langwies	Diverse Ausschaltungen wegen Schneelast

* Störungen, welche nicht in die Auswertung fallen weil die Dauer der Unterbrechung <3Minuten oder der Vorlieferant Verursacher war.